

STRONA TYTUŁOWA

ZAKRES OPRACOWANIA:

Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZA
POMPOWIA SIĘCIONA

ADRES:

KRUZY, GŁĘBOCZEK, LEŚNIKI, GŁĘDY, KORYWA
PEŁCH

INWESTOR:

Gmina Perlejewo

ADRES INWESTORA:

Perlejewo

PROJEKTANT:

PROJEKTANT
Inż. Tadeusz Wyszowski
w specjal. instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instal. sanitarnych
N. 01-10/01 § 4 ust. 2, § 5 ust. 1,
§ 11
10-001 Nieosin, ul. M. Reja 18

CZĘŚĆ OPISOWA

zakres robót :

roboty inwestycyjne polegające na
budowie: sieci wodociągowej i przyłączy

- roboty ziemne wykopy i zasypanie -
32.606 m³;
- montaż sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm = 829.
mm -m PVC Ø 110 mm = 5104m
- montaż przyłączy wodociągowych PE Ø 90 mm - 20m
PE Ø 32 mm - 5098m PE Ø 50 - 1054m
- montaż ZASUW
Ø 100 mm,szt Ø 150 mm - 11
- montaż HYDRANTÓW 40.. szt

kolejność realizacji:

- wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości
3,50 m;
- montaż
- montaż uzbrojenia
- zasypanie wykopów z podwójnym
przejazdem (zagęszczenie);
- uporządkowanie trasy

istniejące obiekty:

- istniejąca sieć wodociągowa;
- istniejące kable telekomunikacyjne;

elementy zagospodarowania:

- należy zachować warunki bhp przy
robotach ziemnych (zabezpieczenie
wykopów - właściwe nachylenie skarp
dla kategorii gruntu);

zagrożenie podczas realizacji:

- nie obciążać (naziomu) gruntem w
odległości mniejszej 1,0 m od ściany
wykopu, zachować warunki bhp przy
robotach i próbie szczelności rurociągu;

instruktaż pracowników:

- przed przystąpieniem do robót
przeszkolić pracowników zakresie bhp
robót ziemnych i montażowych;

wskazanie środków
technicznych:

- roboty wykonywać sprzętem sprawnym technicznie, stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne, posiadać na budowie sprzęt zapewniający ewakuację pracowników z wykopów;

PROJEKTANT

inż. Tadeusz Wyszkowski
w specjal. instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instal. sanitar.
Nr Bt. 189/91 § 4 ust. 2, § 5 ust. 1,
§ 7, § 12 ust. 1 pkt. 4, lit. a i b
16-001 Kleosin, ul. M. Reja 18