Profil kanalizacji - spust zbiorników



Poziom porównawczy - 134,0 m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	136,40		136,40		136,20		136,80		136,49
Rzędna dna przewodu	135,20		135,03		134,98		134,90		134,82
Przykrycie przewodu [m]	1,04		1,12		0,97		1,65		1,42
Spadek / Odległość	6,8%	2,50	0,3%	18,50	0,3%	43,50	0,3%	71,50	
Długość [m]	PCV ø160	2,50	PCV ø250	16,00	PCV ø250	25,00	PCV ø250	28,00	
	KZ		S1		S2		S3		S istn.

Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	Bł/189/91		Data: 15.06.2009
Nr projektu: PT/SUW/09/1	Inwestor: Gmina Perlejewo			Branża: Sanitarna
	Zadanie: Przebudowa i rozbudowa SUW Perlejewo			
Skala: 1:50	Obiekt: SUW Perlejewo			Nr rysunku: 9
	Tytuł rysunku: Profil kanalizacji - spust zbiorników			