

Legenda:

- Oprawa świetlówkowa typu TCW 1x36W
- Oprawa świetlówkowa typu TCW 2x36W
- C — Oprawa świetlówkowa typu TCW 2x36W z kondensatorem przesuwającym fazę napięcia
- NiCd HT — Oprawa świetlówkowa typu TCW 2x36W z modułem osw. ewakuacyjnego
- MH 150W — Oprawa metalo-halogenowa typu MVP506 HPI-T150W
- Wyłącznik jednobiegunowy
- Wyłącznik dwubiegunowy
- SDU — Automat zmierzchowy-czujnik
- (O1) — Numer obwodu

UWAGA:

Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm2.
Do opraw oświetlenia ewakuacyjnego doprowadzić dodatkową żyłę kontrolną.
Przewody układać w korytkach kablowych z tworzywa sztucznego.

Projektant: Zbigniew Suchocki		Data: 15.06.2009
Nr projektu: PT/SUW/09/1	Inwestor: Gmina Perlejewo	Branża: Elektryczna
	Zadanie: Przebudowa i rozbudowa SUW Perlejewo	
Skala: 1:50	Obiekt: SUW Perlejewo	Nr rysunku: 3
	Tytuł rysunku: Instalacje oświetleniowe	