


SCHEMAT ROZDZIELNICY TB



obwód ośw. - sala mała obw. 2

obwód ośw. - sala mała obw. 1

obwód ośw. - kinkiety obw. 2

obwód ośw. - kinkiety obw. 1

obwód ośw. - sala obw. 2

obwód ośw. - sala obw. 1

obwód ośw. - magazyn i szatnia

obwód ośw. - wejście, korytarz, WC

obwód gniazd 230V - sala mała obw. 2

obwód gniazd 230V - sala mała obw. 1

obwód gniazd 230V - sala obw. 2

obwód gniazd 230V - sala obw. 1

obwód gniazd 230V - kuchnia obw. 2

obwód gniazd 230V - kuchnia obw. 1

obwód gniazd 230V - korytarz, WC

obwód gniazda 400V

OCHRONA P/PORAŻENIOWA - SAMOCZYNNNE ODŁĄCZANIE ZASILANIA U ODBIORCY
SIEĆ ZASILAJĄCA PRACUJE W UKŁADZIE TN-C
INSTALACJA WEWNĘTRZNA PRACUJE W UKŁADZIE TN-S

Rozdzielnia p/t 4x12

| | |
|--|------------------------------------|
| “DAMEX” Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 | |
| Nazwa: Projekt instalacji elektrycznych budynku Świetlicy Wiejskiej | |
| Adres: Czarkówka Mała, gm. Perlejewo działka nr 12/6 | Skala: b/s |
| Nazwa rys.: SCHEMAT ROZDZIELNICY TB | Rys. nr 4 |
| Autor oprac.: Mieczysław Wójcicki upr. bud. Łom. 29/86, UAN. 7342-42/92 | Data i podpis: 12.2010r. |