



# Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

15-399 Białystok

ul. Handlowa 6

Białystok dnia 2008.10.24

WZM.RU-4022/Uzg/129/08

**Mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska**  
**ul. Ceramiczna 23,m.2**  
**15-561 BIAŁYSTOK**

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociągowej we wsi Olszewo i Twarogi Wypychy, gmina Perlejewo, w zakresie rozwiązań kolizji z wodami i urządzeniami wodnymi.

Nawiązując do wymienionego wyżej projektu sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym wsi Olszewo i Twarogi Wypychy, gmina Perlejewo (4 ark. map w skali 1:500), Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działający z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego, uzgadnia to opracowanie na następujących warunkach.

W obrębie gruntów, na których projektowana jest trasa sieci wodociągowej występuje rzeka Pełchówka (ark. nr 1(4) - działka nr 172) - woda publiczna stanowiąca własność Skarbu Państwa, w stosunku, do której prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podlaskiego, oraz występują kolizje z rowami i rurociągami drenarskimi - urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Perlejewie.

Przy projektowaniu i wykonawstwie robót w obrębie rzeki Pełchówki należy zachować niżej wymienione zasady. Projektowany obiekt liniowy podziemny powinien być wykonany w rurze osłonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, na głębokości, co najmniej 1,5 m. poniżej dna, a w przypadku, jeśli koryto ciekłu wskutek zamulenia byłoby płytsze niż 1,5 m., głębokość ta powinna wynosić nie mniej niż 3,0 m. od powierzchni brzegu (odległość między rzędną dna, lub brzegu a górną krawędzią rury osłonowej).

W świetle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami) na wykonanie urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje się również (art. 9, ust. 2, p-kt 1b) do prowadzonych przez wody obiektów liniowych, w tym przypadku sieci wodociągowej krzyżującej się z rzeką Pełchówką.

Wykonanie przejścia i jego eksploatacja w obrębie działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, wiąże się również z koniecznością spełnienia wymogu art. 20 Prawa wodnego i przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o ten artykuł - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90 z późniejszymi zmianami). Czyli inwestor i zarządca niniejszego obiektu