

PZD. 4/435/80/P/2008

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), uchwały Nr 12/33/2003 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14.03.2003r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Wójta Gminy Perlejewo z dnia 05.12.2008r.

zezwala się wnioskodawcy

1. Na umieszczenie wodociągu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2100B na odc. Twarogi Wypychy - Olszewo.
2. Wyrażam zgodę na dysponowanie pasem drogowym na czas realizacji inwestycji jak w pkt.1.
3. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
4. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - przejście poprzeczne wodociągu pod drogą wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, na głębokości 2,0m od rzędnej dna rowu,
 - roboty wykonywać bez naruszania podziemnych urządzeń drogi w sposób zapewniający utrzymanie istniejącej stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, pod warunkiem całkowitej odbudowy zajmowanej części pasa drogowego,
 - w obrębie obiektów mostowych wodociąg należy zlokalizować w odległości min. 10m od krawędzi obiektu,
 - zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
 - wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
 - w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
 - realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
 - zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.

uzasadnienie

Wójt Gminy Perlejewo zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie umieszczenia wodociągu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2100B na odc. Twarogi Wypychy - Olszewo. W uznaniu zarządcy drogi w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych powyższych urządzeń. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego. Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym ww. urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłat.