

Perlejewo, dnia 23 października 2008 r.

GP.7324 – 2/24/08

W Y P I S

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Perlejewo zatwierdzonego uchwałą Nr 45/IX/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 7 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 131, poz. 2623, z 2007 r. Nr 39, poz. 316, Nr 244 poz. 2511), w przedmiocie dotyczącym infrastruktury zaopatrzenia w wodę:

“Rozdział 3

Przeznaczenie terenów pod urządzenia infrastruktury technicznej. Zasady zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną.

§ 19. 1. Zaopatrzenie w wodę ustala się:

- 1) na terenach zwodociagowanych z wiejskiej sieci wodociągowej;
- 2) na terenach nie zwodociagowanych dopuszcza się lokalne indywidualne ujęcia wody.

2. Ustala się przebieg tranzytowych i rozdzielczych sieci wodociagowych:

- 1) istniejących, wkreślonych na rysunku planu:
 - a) ze stacji wodociagowej w Perlejewie z rozprowadzeniem do wsi i we wsiach: Borzymy, Koski-Wypychy, Koski-Falki, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Osnówka-Wyręby, Perlejewo, Pieczyski, Twarogi-Trąbnica,
 - b) ze stacji wodociagowej Moczydły Pszczółki z rozprowadzeniem do wsi i we wsiach: Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukielki, Moczydły-Pszczółki, Stare Moczydły, Twarogi Lackie, Twarogi-Mazury, Twarogi Ruskie, Twarogi-Wypychy;
- 2) projektowanych, z zasadami przebiegu pokazanymi na rysunku planu:
 - a) od wsi Twarogi Wypychy do wsi i we wsi Olszewo,
 - b) od wsi Czarkówka Duża do wsi i we wsi Poniaty, Kolonia Leszczka Duża, Kolonia Pelch,
 - c) od wsi Perlejewo do wsi i we wsiach: Granne, Nowe Granne, Kruzy, Głębocek, Leśniki, Głody, Kobyła, Pelch,
 - d) od projektowanej sieci wodociagowej we wsi Granne do wsi i we wsi Osnówka,
 - e) od Kolonii Pelch do wsi Pelch – połączenie wodociagów Moczydły Pszczółki i Perlejewo;
- 3) projektowanych, bez oznaczania ich na rysunku planu, do zabudowy kolonijnej i nowych terenów budowlanych w poszczególnych wsiach na warunkach ustalonych w ust. 4.

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu trasy przewodów wodociagowych, o których mowa w ust. 2, pkt 2, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

4. Ustala się następujące warunki realizacji nowych sieci wodociagowych:

- 1) sieci wodociagowe należy realizować z zachowaniem obowiązujących warunków dotyczących usytuowania infrastruktury liniowej przebiegającej wzdłuż dróg i w ulicach zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz przepisów szczególnych i na zasadach określonych w § 15, ust. 3 i § 16, ust. 3, pkt 1 niniejszej uchwały;
- 2) przed podjęciem prac ziemnych należy zawiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.”

„§ 28. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej: (...)

- 2) przy realizacji sieci wodociagowej należy przewidzieć na terenach zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych, sytuowanych w odległości ok. 100 m od siebie.”

Wypis wydano w związku z ubieganiem się Gminy Perlejewo o pozwolenie na budowę.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.


o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

Nie podlega opłacie skarbowej

art. 7 pkt 3 lit.

ustawy z dnia 16 listopada 2006r

(Dz. U. Nr 225 poz. 1635)



inż. Krzysztof Radziszewski