


PZD. 4/435/84/P/2007



Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), uchwały Nr 12/33/2003 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14.03.2003r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Wójta Gminy Perlejewo wniesionego dnia 25.09.2007r.

### zezwała się wnioskodawcy

1. Na umieszczenie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2099B na odcinku Pełch – Leszczka Duża, sieci wodociągowej i przyłączy.
2. Wyrażam zgodę na dysponowanie pasem drogowym na czas realizacji inwestycji jak w pkt.1.
3. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
4. Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- ark. 1. na wysokości dz. nr geodez. 625/1-460/1 i 460/2 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, przejście poprzeczne pod drogą wykonać przeciskiem w rurze osłonowej o długość 13m na wysokości dz. nr geodez. 479/3 przyłączy na działkę nr 640 wykonać przeciskiem w rurze osłonowej o długość min. 13m bez naruszania pobocza drogi, od działki nr 198 – 200 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, pozostały odcinek zgodnie z projektem.
- ark. 2. od działki nr 198 – 200 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, przejście pod drogą w obrębie działki nr 200 wykonać przeciskiem w rurze osłonowej o długość 13m bez naruszania pobocza drogi, na wysokości działki nr 292 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, od działki nr 298 do 302, od 303/1 do 307 i od 312 do 313 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, przejście pod drogą wykonać przeciskiem w rurze osłonowej o długość 13m bez naruszania pobocza drogi, od działki nr 229 do 230 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, pozostały odcinek zgodnie z projektem.
- ark. 3. od działki nr 236 do 239 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, przejście pod drogą wykonać przeciskiem w rurze osłonowej o długość 13m bez naruszania pobocza drogi, na wysokości dz. nr geodez. 346 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, przejście pod drogą wykonać przeciskiem w rurze osłonowej o długość 13m bez naruszania pobocza drogi, od działki 253 do 255 i w obrębie działki nr 266/1 odległość wodociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni 3m, pozostały odcinek zgodnie z projektem.

Przejścia poprzeczne pod drogą wykonać bez naruszania podziemnych urządzeń drogi, w sposób zapewniający utrzymanie istniejącej stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, pod warunkiem całkowitej odbudowy zajmowanej pozostałej części pasa drogowego.

- zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
- w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
- realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
- zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Za zgodność z oryginałem  
PRAWNIONY PROJEKTANT

Łukasz Wysocki

### uzasadnienie

Wójt Gminy Perlejewo wnioskiem z dnia 25.09.2007r. zwrócił się o wydanie decyzji w sprawie umieszczenia sieci wodociągowej i przyłączy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2099B na odcinku Pełch – Leszczka Duża. W uznaniu zarządcy drogi w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych powyższych urządzeń. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą powyższych warunków. Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym ww. urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłat.

### pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Podlaskiego w Białymstoku za moim pośrednictwem, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Perlejewo
2. a / a.

Za zgodność z oryginałem  
UPRAWNIONY PROJEKTANT

inż. Tadeusz Wyszkowski

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg w Świdnicy  
mgr inż. Henryk Górn



OPINIA Nr 1719-17/1009

Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83, poz. 376) oraz Zarządzenia nr 19/01 Starosty Siemiatyckiego z dnia 12.11.2001 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie siemiatyckim.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Siemiatyczach na posiedzeniu w dniu 18.06.2009r. uzgodnił / ~~nie uzgodnił~~ / lokalizację urządzeń inżynierskich wymienionych w protokole nr 1719-17/1009 z dnia 18.06.2009r. stanowiącym załącznik do opinii nr 1719-17/1009

Z up. STAROSTY  
Przewodniczący Zespołu  
mgr inż. Roman Łopaciuk

Załącznik do opinii

PROTOKÓŁ Nr 1719-17/1009

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Siemiatyczach po rozpatrzeniu z uzgodnienia dokumentacji projektowej lokalizacji urządzeń inżynierskich (podziemnych, na-ziemnych) położonych w leszczka Duża i Pełch

przedłożonej dokumentacji na zlecenie

Urząd Gminy Pełch

17-322 Pełch 14

z dnia 17.06.2009 nr h/n na posiedzeniu w dniu

18.06.2009r. uzgodnił / ~~nie uzgodnił~~ / lokalizację następujących urządzeń inżynierskich:

sieci wodociągowa

za zgodność z oryginałem  
uprawniony projektant  
mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

## UWAGI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

### CZŁONKOWIE ZESPOŁU

L.p.	Nazwa instytucji	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	ROMUALD CZAPIUK	R. Czapuk
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach	Jerzy Karimiewicz	Jerzy Karimiewicz
3.	Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach	Bożumie Karimiewicz	Bożumie Karimiewicz
4.	<b>PRZEWODNICZĄCY ZUDP</b>	Roman Łopaciuk	Roman Łopaciuk

### KONSULTANCI ZESPOŁU

L.p.	Nazwa instytucji	Imię i nazwisko	Podpis
1.	PGE Dystrybucja sp. z o.o Białystok	Jerzy Adamski	Jerzy Adamski
2.	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa		
3.	MSG Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki		
4.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku		
5.	Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku		
6.	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń"		
7.	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach		
8.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
9.	Urząd Miejski w .....		
10.	Urząd Gminy w .....		

  
**za zgodność z oryginałem**  
 uprawniony projektant  
 mgr inż. Maria Jolanta Juszczńska



**Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Białymstoku**

15-399 Białystok

ul. Handlowa 6

Białystok dnia 2007.09.26

WZM.RU-4022/Uzg/ 103 /07

**Tadeusz Wyszkowski**  
**ul. M. Reja**  
**16-001 KLEOSIN**

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociągowej tranzyt Pełch – Leszczka Duża, gmina Perlejewo, w zakresie rozwiązań kolizji z wodami i urządzeniami wodnymi.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku nawiązując do wymienionego wyżej projektu wodociągu na trasie Pełch - Leszczka Duża, gmina Perlejewo (3 ark. map w skali 1:1000), uzgadnia to opracowanie na następujących warunkach.

W obrębie gruntów, na których projektowane są trasy sieci wodociągowej występują urządzenia wodne - rowy. Przy projektowaniu i wykonawstwie robót w obrębie tych urządzeń należy zachować niżej wymienione zasady.

Pod rowami i innymi ciekami, w tym również nieuregulowanymi, głębokość założenia projektowanych urządzeń w odpornej na uszkodzenia mechaniczne rurze osłonowej powinna wynosić, co najmniej 1,0 m poniżej dna, a w przypadku cieków płytszych niż 1,0 m zachować głębokość (do górnej krawędzi rury osłonowej) nie mniej niż 2,0 m od powierzchni brzegu.

Przed zakończeniem robót wszystkie naruszone wody i urządzenia melioracyjne powinny być doprowadzone do właściwego stanu (odmulenie, naprawa umocnień, wykonanie zabezpieczeń i.t.p.).

Do wiadomości:

WZMiUW B/T w Białymstoku,

Za zgodność z oryginałem  
UPRAWNIONY PROJEKTANT

inż. Tadeusz Wyszkowski

DYREKTOR

inż. Mirosław Wyszkowski