

FEH2001 - Sygnalizator

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia

FAP3002 - Wyłącznik pociągowy

FAP2001 - Przycisk z lampką

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Nazwa zadania:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kobyli na świetlicę wiejską dostosowaną do potrzeb klubu „senior+"

NAZWA RYSUNKU:
Schemat ideowy systemu przyzywowego

NAZWA ZADANIA:
~~PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB KLUBU "SENIOR +"~~

PROJEKTANT:
ELEKTRYKA:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski
NR UPRAWNIEŃ:
PDL/0160/PWBE/16
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
ELEKTRYKA:
mgr inż. Mariusz Klewinowski
NR UPRAWNIEŃ:
PDL/0146/POOE/12
PODPIS:

ADRES:
Kobyla, nr geod. dz. 321/3, gm. Perlejewo

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
22.04.2020r.	-	IE.S.03	-