

wlz do TE-2 -1xYDY 5x6 mm2
wlz do TEWc - 1xYDY 5x4 mm2

LEGENDA:

- gniazdo wtyczkowe p/t z uziemieniem
- j.w. lecz IP 44
- Łącznik jednobiegunowy p/t IP 44
- Łącznik jednobiegunowy p/t
- Łącznik świecznikowy p/t
- A – Oprawa nastropowa 4x18W z rastrem parabolicznym
- B – Oprawa nastropowa 2x18W IP 65
- C – Oprawa nastropowa 2x36W IP 65
- D – Palfoniera zewnętrzna 100W IP 54
- E – Oprawa ewakuacyjna z modułem 2h
- G – Oprawa nastropowa 1x18W IP 65
- Aw – Oprawa z modułem awaryjnym 2h

P.E.U. SKIMAR
mgr inż. Janusz Bogdan Sadowski
15-057 Białystok, ul. B. Chrobrego 5G/67
tel. 085 732 21 99, mob. 0 608 477 116
NIP: 966-053-64-50
www.skimar.pl; mail: skimar@home.pl

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY PERLEJEWO. 17-322 PERLEJEWO		
E. 3	Rzut parteru. INSTALACJA ELEKTR.	
autorzy opracowania :	Skala: 1:100	IV-2009 r.
inż. Wiesław Kondracki upr. Bł./81/98		
mgr inż. Janusz Sadowski		
Oprogramowanie licencjonowane BricsCad Classic ver. 9.xx (No: 66781)		